

大蔵村新庁舎議場音声映像等設備機器購入公募型プロポーザル 質問回答書

番号	質問事項	回答事項
1	・仕様書 第2章 システムに関する基本仕様 1.本会議場 音響/録音設備 (6) 「バックアップ用として、議場内に集音マイクを用意すること」とありますが、バックアップ用及び議会以外のイベントなどでも使用可能なハンド型マイクを4本と、集音マイクを1式納入する形でも宜しいでしょうか。	本村が求める性能を満たす仕様として有効であると判断すれば、ご質問にある仕様で可とします。
2	・(様式 3-2) 機能要件一覧 番号1 仕様書番号 (6) 先の質問に付随する形になります。「バックアップ用として、議場内に集音マイクを計4本用意すること」とありますが、バックアップ用及び議会以外のイベントなどでも使用可能なハンド型マイクを4本と、集音マイクを1式(1本)を納入するということで認めて頂けますでしょうか。	本村が求める性能を満たす仕様として有効であると判断すれば、ご質問にある仕様で可とします。
3	(様式 3-2) 機能要件一覧 28 新庁舎1階ブックカフェ内に設置するモニターに出す映像の伝送方法をお教えてください。	当該伝送方法は、仕様書において定めておりませんので、ご提案ください。
4	(様式 3-2) 機能要件一覧 40 タッチパネル上カメラ映像横の上・下・左・右・ズーム ボタンでの操作でも良いでしょうか。	本村が求める性能を満たす仕様として有効であると判断すれば、ご質問にある仕様で可とします。
5	(様式 3-2) 機能要件一覧 57 ファンレスでなくても良いでしょうか。(弊社では温度上昇による故障リスク低減及び安定運用を考慮し静音タイプのファンを搭載しています。)	本村が求める性能を満たす仕様として有効であると判断すれば、ご質問にある仕様で可とします。
6	(様式 3-2) 機能要件一覧 67 操作画面について、議場レイアウトや一部操作ボタン・設定などカスタム可能な箇所と固定の箇所がありますが問題ございませんでしょうか。(納入時にユーザー様と打ち合わせをして画面を作成いたします。)	お見込みの通りです。