

令和8年度

消 防 物 品 購 入 費 明 細 書

大蔵村危機管理室

消防用物品購入明細書

種 別	規 格	数量	単位	単 価(円)	金 額(円)	摘要
消防用物品						
消防用ホース	別紙仕様書による	9	本			
背負い式消火水のう	別紙仕様書による	5	個			18L
ホース格納箱	別紙仕様書による	6	個			ステンレス製
格納箱用管そう	別紙仕様書による	4	本			
消火栓ハンドル	別紙仕様書による	4	本			
防火服	別紙仕様書による	8	組			防火服上衣LL×6、3L×2 防火手袋8、防火帽（しろこ付）8 防火用長靴27.0×4、28.0×4 を含む
防火服用長靴	別紙仕様書による	2	足			防火服付属と同仕様 27.0×2
防火水槽標識	別紙仕様書による	2	個			金具、ポール付き
消火栓標識	別紙仕様書による	1	個			金具、ポール付き
管そう用噴霧ノズル	別紙仕様書による	3	個			
	計					
	消費税	10%				
	合 計					

消防用物品仕様書

物品名

○消防用ホース

軽量ホース 呼称 65
使用圧：1.3MPa 試験圧：2.5 MPa
質量(g/m)：290±10 伸び (%)：3.0

○背負い式消火水のう

寸法：600×470mm 以上
容量：18 リットル

○屋外ホース格納箱

片屋根式 ステンレス製
寸法：高さ 900×幅 600×奥行き 200 程度

○格納箱用管そう

差込式（口径 65mm）
ハンドル付・バンド付・筒先付・赤紐巻・アルミ製

○消火栓ハンドル

地上式前沢製消火栓対応

○防火服 ハーフコート式

外衣 + 防水層
材料

- (1) 表 地 C/＃ネイビー、＃カーキ 2 トーン
メタ系アラミド 93%・パラ系アラミド 5%・有機導電繊維 2%
表：撥水、撥油加工
裏：透湿防水加工
- (2) インナー C/＃ライトブルー
綿 40%・FR アクリル 60%・防水加工 PTFE フィルム
- (3) 袖口リブ
防炎ニット
- (4) 反射テープ 3 M 50m/m C/＃イエロー

サイズ構成 LL 及び 3 L

防火手袋 ケブラーニット 100% 使用した TS-60（ネイビー）
掌部は補強及びすべり止め用、当て革を使用
インナーは綿ベンベルグを使用シャーリング加工したもの
耐切創性、耐熱性にも優れ、且つ作業性も良く柔軟性を有すること

防火帽（しころ付）

材質はガラス繊維を基材とし、ポリエステル樹脂に依る強化プラスチック
（F・R・P）製で、銀色仕上げ
兜型とし内部に緩衝装置を付ける。後ひさしには環状の掛け金具を付ける。

	全面中央に黒色革製の地合いに金色金属製の消防団章を金色桜で抱擁した記章を付ける。フェイスシールド付き。
	労検の検定合格品であること。
しころ	使用生地は下記の通りとする。
	上衣・表地と同素材
	前合わせはマジックテープで止める構造とする。
防火服用長靴	
構造等	胴部、甲部、表底をゴム製とし、中底及び踏まず部内足側に踏抜防止用ステンレス板を入れ、圧着して製造した膝カバー直結型 KGBL 型とする。
	団マーク付き
性 能	A 付属品（バンド・カシメ・ハトメ・調節釦・引掛釦など）の取り付けが堅固であること。
	B 目立って外観を損なうような斑点、汚れ、模様の不鮮明、その他欠陥がないこと。
主要部規格	
	踏抜防止板、ステンレス板 厚さ $0.4 \pm 0.03\text{mm}$
	踏まず部踏抜防止板、ステンレス板 厚さ $0.3 \pm 0.03\text{mm}$
	ひざカバー アルミックス AV#1000WL 同等以上
	吊りバンド 混紡生成テープ
サイズ構成	
	27.0cm

○防火水槽標識

標識板「防火水槽」	φ 400
U バンド φ 50.8	2 個 1 組
標識板ポール	丸 φ 50.8×2750

○消火栓標識

標識板「消火栓」	φ 400
U バンド φ 50.8	2 個 1 組
標識板ポール	丸 φ 50.8×2750

○管そう用噴霧ノズル

呼称 65	材質：アルミ合金	口径：20mm
-------	----------	---------

上記物品の規格・仕様については、同等以上の機能を有するものとする。

納品場所 大蔵村役場

納品検収 納品場所にて実施する。