

令和6年度第1回大蔵村役場庁舎建設推進委員会

日時：令和6年5月20日（月）

午後3時～

場所：中央公民館 集会場

質問等	回答
1. 建設用地は、風の強い日は杉の葉が多く落ちる場所のため、新庁舎の屋上が平屋なこともあり、掃除が大変になると思われるので、対策が必要になると思います。	屋上の清掃について検討していきます。
2. 張り出し屋根になるとのことで、ツバメが巣を作りやすい形状だと思われしますので、対策が必要になると思います。	ツバメの巣対策について検討していきます。
3. 1階には住民税務課・健康福祉課が配置されるようですが、住民の方が一番多く訪れ、人に聞かれないような相談も多くなると思われますので、プライバシーに配慮した相談室があるといいと思います。	相談室の設置について既に検討を進めています。

質問等	回答
4. 屋上にヘリポートは設置可能ですか。	ヘリコプターの相当な重量がかかることになり、また、積雪時には対応ができないこともあり、ヘリポートの設置はできないものと考えます。
5. 障害者用駐車場に屋根の設置をお願いしたい。	軒下広場の一角に設置可能か検討します。
6. 障害者用駐車場の塗装について、両脇にゼブラを設置することなく全面塗装にしてください。	そのように設置していきます。
7. 車いす用トイレは十分な広さを設けて、後から改修が必要になることの無いように、設計段階でその内容を相談してもらいたい。	そのように設計を進めていきます。
8. 集会室の広さはどのくらいになりますか。また、どのようなスポーツ等の使い方を想定していますか。	新庁舎では現在のところ9×18mのバレーコートのラインが引ける大きさを検討しています。また使い方については、小学校・中学校・まつぼっくりの体育館がありますので、各施設全体としての使い方を検討している段階です。
9. 調理室は、庁舎を防災拠点としても機能させるとのことで、避難している100人くらいの人に炊き出しをすることも必要になると思っています。どの程度の広さで、調理台が何台くらいになる想定か。現在も中央公民館の調理室は狭く調理しにくい状況です。	北側に6m×6mの部屋を配置する計画になっています。今後、要望も踏まえながら面積や調理台の数を検討していきます。

質問等	回答
10. 国道 458 号からの乗り入れはできないのか。	車両の乗り入れはできませんが、人が通れる散策路のようなものは整備可能かと検討しています。
11. ワークショップや住民説明で提示する資料は、分かりやすいものにして欲しい。	内容を整理し、そのように対応していきます。
12. 6 月末までの平面計画の決定と言うことで、ワークショップや住民説明会は早々に行う予定となっているか。	5 月 31 日の中学校のワークショップを皮切りに、6 月 10 日の週に住民説明会、そして 17 日の週に第 2 回目の庁舎建設推進委員会を開催していきたいと考えています。
13. 議場等の議会関係の部屋の広さはどの程度ですか。	議場は 12×12m の広さを計画しています。その他の部屋の広さや配置は今後詳細を詰めていきます。
14. エレベーターは何人ぐらい乗れますか。	13 人乗り程度を計画しています。
15. 雪庇が本当にできないのか、心配している。	雪庇防止フェンスを設置します。効果の実績も確認しています。