

## 令和6年度第2回大蔵村役場庁舎建設推進委員会

日時：令和6年6月19日（水）

午後3時～

場所：中央公民館 集会場

| 質問等   | 回答   |
|---|--|
| 1. 障害者用駐車場は全面青色塗装としダブルスペースの導入についても要望します。  | 軒下広場に1台分と玄関に近い箇所に1台分のおもいやり駐車場を設置する計画にしています。  |
| 2. 食生活改善推進協議会でアンケートを実施したところ、①調理室について調理台の台数を増やすこと、②調理室を土足禁止にするための下駄箱を設置すること、③調理室の隣に計画されている会議室と繋げて広く使えるようにすることの要望が出されました。 | 調理台の台数は現在の部屋の広さでは増やすことができない状況です。ただし、間仕切りや設備の細かい部分の決定については若干の時間的余裕がありますので、どのような形で皆さんの要望に答えられるか検討していきます。 |

| 質問等  | 回答  |
|--|---|
| <p>3. ブックカフェなど全面ガラス張りの部分が多いが、空調や日差しについてはどうか？</p> | <p>ブックカフェや執務室と言った広大な空間の空調は、二重床内に空調機から冷温風を送り、床面を温めたり冷やしたりする仕組みを導入する計画です。ガラスについては断熱性能の高いものを採用することと、大きな庇で真夏の日差しを遮り、冬場はなるべく日光を室内に取り入れるような設計の考え方にしています。</p>  |
| <p>4. 以前の図面にあった学童についての説明を。</p>                   | <p>前回までは 2 階のブックカフェ上部に設置する旨の図面を提示していましたが、これまで検討した結果、単に児童が過ごすための面積を確保するばかりでなく水回り等の設備に要する面積も必要になるなど、新庁舎に設置するには新庁舎そのものの面積が不足すること、また将来を見据え新しい場所に新しい施設で学童を設置していくべきとの判断のもと、新庁舎には学童を配置しないことに決定したものです。なお、場所等については未定ですが、学童を利用する児童そして保護者が安心して利用できるよう、しっかりと検討を重ねていきます。</p> |

| 質問等  | 回答  |
|--|---|
| 5. 集会室のつくりについて、吹き抜けということと、西側に窓があることから西日の対策は？                     | 集会室は吹き抜けで軽スポーツができる体育館機能を持たせる計画にしていきます。西日の対策について検討していきます。  |
| 6. 小学校と中学校のアンケートを見ると、おしゃべりもしたい勉強もしたいという要望があり難しいと思うが、どのような対応が可能か。 | 2階に学習室を設置し、そこで静かに読書をしたり勉強をしたりすることができるように検討しているところです。  |
| 7. ブックカフェなどの公民館部分の土日の開館や平日における開館時間はどのようになるか。                     | 現在も役場庁舎は土日祝日も午前8時30分から午後5時15分まで開いていますので、新庁舎においてはブックカフェなどの公民館部分も庁舎部分と同様の時間について開館可能になるものと思っています。また、集会室やその他会議室等の利用については、事前申し込みに基づいた開館時間になるかと思えます。なお、平日の公民館部分の開館時間についての詳細は未定ですが、ご意見ご要望に基づき検討していきます。 |