

	質問項目	質問内容	回答
1	【仕様書】 第5条 P2	貸与資料の「上下水道工事竣工資料」は過年度全ての工事資料が揃っていますか。また、上下水道共に照合する工事リストの提供は可能でしょうか。	貸与資料については、現時点で本村が保管している全ての資料を提供する予定ですが、過年度全工事資料が完全に網羅されていることを保証するものではありません。また、工事内容を照合するためのリストは作成しておりませんので、提供はできません。資料の具体的な内容や不整合の有無については、本業務のデータ整備工程において精査・整理を行っていただくこととなります。
2	【仕様書】 第5条 P2	貸与資料の「給水台帳」「排水設備データ」については、日々業務で使用する物だと思いますが、貸出期間の制限はありますか。	貸与期間に一律の制限は設けていませんが、原則として村側の業務に支障が出ないように必要最小限の期間での借り受けをお願いします。具体的な貸出期間については、落札者と協議の上、工程に合わせて決定します。
3	【仕様書】 第5条 P3	貸与資料の「水道メーター情報」は、水道料金システムからエクスポートされるデータになりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	【仕様書】 第15条 P6	打ち合わせについては、資料提示の際には訪問する事を想定していますが、簡易な打合せについては、場合によってWEB方式でも対応可能でしょうか。	対応可能です。本業務の円滑かつ効率的な遂行を目的としたWEB会議の活用については、積極的に受け入れます。具体的な実施方法については、その都度協議して決定するものとします。
5	【仕様書】 第25条 P8	スキャンする竣工図面の種類は決まっていますか。(位置図・配管平面図・管割図・構造図・設計書等) また、スキャンするデータ形式をPDF形式で想定していますが、データ形式の指定はありますか。(1工事=1PDFファイル、1給水台帳=1PDFファイル)	スキャンする竣工図面の種類は、原則として、位置図、平面図(横断図)、管割図を対象とする予定です。 データ形式については、PDF形式とします。単位については、原則として「1工事=1PDFファイル」および「1給水台帳=1PDFファイル」とします。

6	【仕様書】 第26条 (1)～(4) P8	下水道関連の区域は現在データでの管理をしていますか。紙での管理ですか。また、簡易水道の給水区域も必要だと想定されますが、作成する考えでよろしいでしょうか。	下水道の処理区域および認可区域等については、現在は主に紙図面等で管理を行っており、本業務を通じてデジタルデータとしての整備・管理を検討しています。また、簡易水道の給水区域についても同様にデータ管理が必要と考えておりますので、今回の整備対象に含めるものとしします。
7	【仕様書】 第26条 (5) P8	図郭データ作成については、既存台帳図面図郭に合わせるお考えでよろしいでしょうか。新基準があれば、上下水道共に切り直してもよろしいでしょうか。	導入後のシステム利用において最も運用しやすい図郭への切り直しをお願いします。上下水道共に、デジタル管理に適した効率的な図郭構成を提案してください。
8	【仕様書】 第27条 (2) (3) P8	処理場・ポンプ場等の下水道施設の管理はどのように考えていますか。	処理場やポンプ場等の施設管理については、本業務の完了後、順次整備を進めていく計画です。そのため、今回のシステム選定においては、柔軟な拡張性を備えたシステムであることも考慮します。
9	【仕様書】 第27条 (4) P8	背景図をセットアップする平面座標系は「測地成果2011」としてよろしいでしょうか。上下水道施設の座標系も同様になります。	お見込みのとおりです。
10	【仕様書】 第28条 P8	スキャニングする竣工図面の種類は決まっていますか。（縦平面図・構造図・ます設置・設計書等） また、スキャニングするデータ形式をPDF形式で想定していますが、データ形式の指定はありますか。（1工事=1PDFファイル、1排水設備台帳=1PDFファイル）	原則として、平面図、縦断図、構造図（人孔・特殊点等）、ます設置図（取付管図）を対象とします。 データ形式については、PDF形式とします。単位については、原則として「1工事=1PDFファイル（マルチページ）」および「1給水台帳=1PDFファイル」とします。