

水質検査結果 7月分(令和4年7月12日採水)

| 検査項目 | 基準値 | 清水合海地区 | 白須賀地区 | 塩藤田沢地区 | 四ヶ村地区 | 肘折地区 | 柳淵地区 |
|---------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 一般細菌 | 100.以下/1mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | 0.02以下 | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10.以下 | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002以下 | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | | | | | | |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02以下 | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01以下 | | | | | | |
| 20 ベンゼン | 0.01以下 | | | | | | |
| 21 塩素酸 | 0.6以下 | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | 0.02以下 | | | | | | |
| 23 クロロホルム | 0.06以下 | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | | | | | | |
| 26 臭素酸 | 0.01以下 | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | 0.1以下 | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | 0.09以下 | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | 0.08以下 | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 200.以下 | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | 200.以下 | 16.6 | 13.9 | 11.4 | 9.3 | 6.8 | 7.8 |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300.以下 | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | 500.以下 | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | 0.00001以下 | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | | | | | |
| 45 フェノール類 | 0.005以下 | | | | | | |
| 46 有機物(TOC) | 3.以下 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 pH値 | 5.8~8.6 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 6.5 |
| 48 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 5.以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 濁度 | 2.以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

令和4年7月20日

委託先検査機関

株式会社 江東微生物研究所
厚生労働省飲料水登録検査機関 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号