

水質検査結果7月分(令和6年7月9日採水)

| 検査項目                                  | 基準値        | 清水合海地区 | 白須賀地区 | 塩藤田沢地区 | 四ヶ村地区 | 肘折地区  | 柳淵地区  |
|---------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 一般細菌                                | 100.以下/1mL | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 2 大腸菌                                 | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出   | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003以下    |        |       |        |       |       |       |
| 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005以下   |        |       |        |       |       |       |
| 5 セレン及びその化合物                          | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 6 鉛及びその化合物                            | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 8 六価クロム化合物                            | 0.02以下     |        |       |        |       |       |       |
| 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04以下     |        |       |        |       |       |       |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10.以下      |        |       |        |       |       |       |
| 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8以下      |        |       |        |       |       |       |
| 13 ホウ素及びその化合物                         | 1.0以下      |        |       |        |       |       |       |
| 14 四塩化炭素                              | 0.002以下    |        |       |        |       |       |       |
| 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05以下     |        |       |        |       |       |       |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下     |        |       |        |       |       |       |
| 17 ジクロロメタン                            | 0.02以下     |        |       |        |       |       |       |
| 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 19 トリクロロエチレン                          | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 20 ベンゼン                               | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 21 塩素酸                                | 0.6以下      |        |       |        |       |       |       |
| 22 クロロ酢酸                              | 0.02以下     |        |       |        |       |       |       |
| 23 クロロホルム                             | 0.06以下     |        |       |        |       |       |       |
| 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03以下     |        |       |        |       |       |       |
| 25 ジブロモクロロメタン                         | 0.1以下      |        |       |        |       |       |       |
| 26 臭素酸                                | 0.01以下     |        |       |        |       |       |       |
| 27 総トリハロメタン                           | 0.1以下      |        |       |        |       |       |       |
| 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03以下     |        |       |        |       |       |       |
| 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03以下     |        |       |        |       |       |       |
| 30 ブロモホルム                             | 0.09以下     |        |       |        |       |       |       |
| 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08以下     |        |       |        |       |       |       |
| 32 亜鉛及びその化合物                          | 1.0以下      |        |       |        |       |       |       |
| 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2以下      |        |       |        |       |       |       |
| 34 鉄及びその化合物                           | 0.3以下      |        |       |        |       |       |       |
| 35 銅及びその化合物                           | 1.0以下      |        |       |        |       |       |       |
| 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200.以下     |        |       |        |       |       |       |
| 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05以下     |        |       |        |       |       |       |
| 38 塩化物イオン                             | 200.以下     | 15.3   | 14.0  | 12.0   | 9.4   | 5.4   | 8.1   |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300.以下     |        |       |        |       |       |       |
| 40 蒸発残留物                              | 500.以下     |        |       |        |       |       |       |
| 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2以下      |        |       |        |       |       |       |
| 42 ジェオスミン                             | 0.00001以下  |        |       |        |       |       |       |
| 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001以下  |        |       |        |       |       |       |
| 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02以下     |        |       |        |       |       |       |
| 45 フェノール類                             | 0.005以下    |        |       |        |       |       |       |
| 46 有機物(TOC)                           | 3.以下       | 0.4    | 0.3未満 | 0.3未満  | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 pH値                                | 5.8～8.6    | 6.4    | 6.2   | 6.9    | 6.3   | 7.4   | 6.4   |
| 48 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 49 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 50 色度                                 | 5.以下       | 0.5未満  | 0.5未満 | 0.5未満  | 0.6   | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 濁度                                 | 2.以下       | 0.1未満  | 0.1未満 | 0.1未満  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

令和6年7月19日

委託先検査機関

株式会社 江東微生物研究所  
厚生労働省飲料水登録検査機関 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号